



Broj: 253/2017.  
Ogulin, dana 26.07.2017.

**Republika Hrvatska**  
**Ministarstvo poljoprivrede**  
**Vet. ured Zagreb - Zapad**  
**Ispostava Ogulin**

**Predmet: Prijava onečišćenja izvorišta pitke  
vode naselja Turkovići**

Dana 22.07.2017. godine nepoznati počinitelj izbacio je otpadne vode u vrtaču u blizini našeg izvorišta pitke vode, te time prouzročio veliko zagađenje istog izvorišta u naselju Turkovići.

Poduzeće Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin poduzelo je sve mjere za saniranje prouzročenog zagađenja, te u tijeku istog postupka došli do saznanja o postojanju svinjogojske farme koja je označena kao mogući izvor onečišćenja, a ista farma izgrađena je u sred naselja Turkovići.

Molimo vas da hitno utvrdite gdje vlasnik navedene farme odlaže otpadne vode i tvari, te poduzmete sve Zakonom propisane korake i postupke da se onečišćenje izvorišta u naselju Turkovići više ne ponovi.

Ne moramo naglasiti hitnost postupanja vezano za zdravlje pučanstva, te zaštitu okoliša. Isto tako naglašavamo da se ovaj tip onečišćenja ne događa po prvi put, no sada su hidrogeološki uvjeti znatno lošiji nego prije, mali nivo podzemnih voda izvorišta, pa je onečišćenje uočljivije i posljedice teže.

S poštovanjem

Rukovoditelj tehničkog odjela  
Mirko Župan inž. građ.

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.  
OGULIN, I.G. Kovačića 14  
3

Direktor  
Zdravko Paušić dipl.inž.

Privitak:

1. Prijava Policijskoj postaji Ogulin
2. Preliminarno analitičko izvješće  
ZZJZ Karlovac

REPUBLICA HRVATSKA  
525 - MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Primljeno: 26 -07- 2017		
Klasifikacijska oznaka:	Ustrojstvena jedinica	
Urudžbeni broj:	Pril.	Vrij.



**VODOVOD I  
KANALIZACIJA**  
d.o.o.

47300 Ogulin, Ivana Gorana Kovačića 14, p.p. 12  
OIB: 75422440757

ISO 9001:2008  
BUREAU VERITAS  
Certification



HACCP  
BUREAU VERITAS  
Certification



REPUBLIKA HRVATSKA  
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA  
POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAČKA  
POLICIJSKA POSTAJA OGULIN

Primljeno:		24 -07- 2017	
Org. jed.	Urudžbeni broj	Pril.	Vrij.
	-511-05-09-		

Broj: 251/2017.  
Ogulin, dana 24.srpnja 2017.

POLICIJSKA POSTAJA  
OGULIN  
B. Frankopana 19

Predmet: Kaznena prijava protiv nepoznatog počinitelja

Poštovani,

Dana 22.07.2017. godine po dojavi o neugodnom mirisu vode za piće na području naselja Turkovići i Ogulinski Hreljin djelatnici Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Ogulin izišli su na teren, snimili stanje i privremeno zatvorili CS Turkovići. Potom je vodoopskrbni sustav ispražnjen od zagađene vode i u njega je puštena voda sa vodoopskrbnog sustava Zagorska Mrežnica. O tijeku događaja obaviješten je Centar za obaviješćivanje 112.

Po izjavama korisnika i naših djelatnika pitka voda je imala miris po fekalijama te stoga i podnosimo ovu prijavu protiv nepoznatog počinitelja za izljevanje otpadnih voda negdje u zaleđu izorišta Zdiška u Turkovićima.

Na žalost naše teren je kraški sa puno vrtača i podzemnih tokova tako da nismo u mogućnosti pobliže locirati mjesto izlijevanja otpadne vode "fekalija".

Do trenutka podnošenja prijave obaviještena je Sanitarna inspekcija, a djelatnici HZZJ iz Karlovca uzeli su uzorke pitke vode iz cjevovoda zbog utvrđivanja pravog stanja. Nalaz laboratorija HZZJ iz Karlovca biti će poznat do kraja radnog dana, te ćete biti upoznati sa istim.

S poštovanjem

Rukovoditelj tehničkog odjela  
Mirko Župan inž. građ.

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.  
OGULIN, I.G. Kovačića 14

3

Direktor  
Zdravko Paušić dipl.inž.

Ur. broj: 05-15/125-2017.

Karlovac, 25.7.2017.

**ANALITIČKO IZVJEŠĆE**  
**-PRELIMINARNO-**

**Analitički broj:** 1193-VP

**Kupac:** Vodovod i kanalizacija d.o.o Ogulin  
47 300 Ogulin  
I. G. Kovačića 14

**Objekat:** Crpilište Zdiška - Turkovići

**Mjesto uzorkovanja:** Crpilište Zdiška - Turkovići

**Tip zahtjeva:** Narudžbenica br. 152/D.G. 2017

**Vrsta analize:** Prema zahtjevu

**Svrha uzorkovanja:** Sustav samokontrole prema zahtjevu kupca

**Porijeklo uzorka:** Voda na vodocrpilištu (sirova voda)

**Uzorkovao i dostavio:** ZZJZ Karlovačke županije, Služba za zdravstvenu ekologiju, dana 24.07.2017., vrijeme uzorkovanja 09:30 h

**Početak / završetak ispitivanja:** 24.07.2017. /

**Konačna ocjena:** **NE ODGOVARA**  
Zaključci su navedeni uz rezultate ispitivanja

**Trošak ispitivanja:** /

Voditeljica Službe za zdravstvenu ekologiju:  
mr.sc. Željka Cerovac, mag.biol.mol.

Dostaviti:

1. Vodovod i kanalizacija d.o.o.  
n/p direktora  
I. G. Kovačića 14, 47 300 OGULIN
2. Odjel za gospodarske poslove Zavoda
3. Pismohrana

Napomena:

1. Rezultati ispitivanja odnose se isključivo na analizirani uzorak.
2. Akreditirane metode prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025 označene su zvjezdicom (\*).

Analitički broj: 1193-VP

**Odsjek za kontrolu vode za ljudsku potrošnju,  
vode za kupanje i bazenske vode**

**REZULTATI ANALIZE**

Datum početka analize: 24.07.2017.

Datum završetka analize: 24.07.2017.

Fizikalno-kemijski pokazatelji	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	Rezultat	Ocjena ispravnosti
1. Temperatura	°C	*SM 2550B (22. izd. 2012)	25	10	DA
2. Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027:2001	4	1,1	DA
3. Boja	mg/L PtCo skale	*SM 2120 C (22. izd. 2012)	20	0	DA
4. Miris	bez	SM 2150 B (22. izd. 2012)	bez	intenzivan neugodan miris	NE
5. Okus	bez	SM 2160 B (22. izd. 2012)	bez	-	-
6. Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	*HRN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7,5 pri 22,5°C	DA
7. Vodljivost pri 25°C	µS/cm	*HRN EN 27888:2008	2500	390	DA
8. Utrošak KMnO <sub>4</sub>	O <sub>2</sub> mg/l	*SM:P-IV-9a:1990	5,0	1,4	DA

Datum početka analize: 24.07.2017.

Datum završetka analize:

Mikrobiološki pokazatelji	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	Rezultat	Ocjena ispravnosti
1. Broj kolonija 37°C	broj/1ml	*HRN EN ISO 6222:2000	20	-	-
2. Broj kolonija 22°C	broj/1ml	*HRN EN ISO 6222:2000	100	-	-
3. Ukupni koliformi	broj/100ml	*HRN EN ISO 9308-1:2014	0	673	NE
4. <i>Escherichia coli</i>	broj/100ml	*HRN EN ISO 9308-1:2014	0	409	NE
5. Enterokoki	broj/100ml	*HRN EN ISO 7899-2:2000	0	-	-
6. <i>Clostridium perfringens</i>	broj/100 ml	*ISO 14189:2013	0	0	DA
7. <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	broj/100ml	HRN EN ISO 16266:2008	0	-	-

MDK – maksimalno dopuštena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku

**ZAKLJUČAK:** Rezultati za pokazatelje koji su određivani u analiziranom uzorku vode NISU U SKLADU s uvjetima koji su propisani Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju (NN br. 56/13 i 64/15) i maksimalno dozvoljenim koncentracijama iz Priloga I Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (NN br. 125/13, 141/13 i 128/15).

Voditeljica Odsjeka za kontrolu vode za ljudsku potrošnju,  
vode za kupanje i bazenske vode:  
mr.sc. Blanka Musulin, dipl.inž.

Kraj analitičkog izvješća